

## V100CFCONTUBE

Kondensavløp for VEX100CF



### Produktinformasjon

Det kan dannes kondens i VEX avtrekksområde når luftfuktigheten i avluften er høy, og når luften samtidig har høy hastighet gjennom varmeveksleren.

I slike tilfeller anbefales det å levere VEX-aggregatet med en Contube Kit, som vil lede denne kondensvannet til VEX-bunnen.

For VEX100CF Vertikal kan vi også anbefale å montere en varmekabel SIPHONHE02 rundt slangen fra nevnte avløp for å unngå frost når kondensvannet passerer de kalde områdene i VEX'en.